PLANIMETRIA GENERALE - rapporto 1:1000

0 50 m

Sezione TIPO

Scavo per la posa in opera di cavidotti MT- BT e TELEFONIA



BLOCCO FONDAZIONE POZZETTO PER PALO ILLUMINAZIONE VIABILITA'



BLOCCO FONDAZIONE POZZETTO PER PALO ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE



PARTICOLARE SCAVO CAVIDOTTO BT





LEGENDA

E-dist	Armadio stradale dell'Ente distributore
TELEF	Armadio stradale rete dati
MT	Pozzetto di derivazione e/o transito cavi MT
BT	Pozzetto di derivazione e/o transito cavi BT
TP	Pozzetto di derivazione e/o transito cavi TELEFONICI
	Pozzetto di derivazione e/o transito cavi ILLUM, ESTERNA
	Armatura stradale su palo h.f.t. 8 mt. (interdistanza 30 mt.)
	2 Armature stradali su palo h.f.t. 8 mt.
	Rete MT, interrata
	Rete BT, interrata
	Rete tel-dati, interrata
	Rete BT per illuminazione estena, interrata
	Quadro elettrico per l'impianto di illuminazione

N.B.:

- L'arrivo dall'Ente Distributore sarà definito durante la fase di esecuzione lavori in accordo con la società elettrofornitrice
- L'alimentazione dell' impianto di illuminazione della viabilità di accesso sarà derivata da allaccio dedicato
- Il posizionamento effettivo dei quadri sarà definito durante l'esecuzione dei lavori in funzione dell'arrivo Ente Distributore e delle disponibilità dell'Amministrazione Comunale
- L'interdistanza tra le armature su mensola e pali non deve essere inferiore a 3,7 volte l'altezza installazione centro luminoso salvo le eccezioni previste dalla legge regionale n°15/2005 e dal Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13
- Per le linee trifasi i corpi illuminanti saranno distribuiti ciclicamente sulle fasi
- Si realizzerà una rete di terra equipotenziale con corda di rame nudo da 35mmq che collegherà tutti i dispersori alla base di ogni palo
- L'alimentazione della singola armatura sarà derivata con cavo FG16OR16 2x2,5mm²

COMUNE DI TRIGGIANO
Città Metropolitana di Bari

PIANO URBANISTICO ESECUTIVO IN ZONA "D 1.1"
Lottizzazione "Misosta"
tra la S.P. Triggiano/Bari Carbonara e la S.S. n. 100, Bari/Taranto

Adeguamento del PUE adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23 aprile 2021

COMMITTENTI:
Carlo CAMPOBASSO
Francesco CAMPOBASSO
Maria RUBINO
Paolo Antonio MADIO
Domenico Marco MADIO
Giuseppina SPECCHIO
Rosa CACUCCIOLO
Luciano Vito GIANNELLI
Teresa Juana GIANNELLI
Vincenzo GIANNELLI
EDILUX di LOSITO Francesco srl
Michele BATTISTA R.E. srl
Vincenzo GIANNELLI
C.F.: GNN VCN 64L10 A662I

PROGETTAZIONE:
prof. ing. Alfredo MAGNANIMO

ELABORATO:
RETE ELETTRICA - TELEFONICA
Planimetria Generale
- Ubicazione Cabina di Trasformazione MT/bt;
- Piano di posa dei cavidotti e degli alimentatori a servizio dei singoli lotti;
- Illuminazione Stradale

Tav. IM.01

SCALA:	1:1.000
DATA EMISSIONE / RevD:	ottobre 2023
REVISIONE n. 1:	- -
REVISIONE n. 2:	- -
FILE:	MISOSTA - Tav_IM0.1 - Impianti Ele+Sp - Rev1.dwg

PRATICA:	Aut/Abilit.	P. di C.	Strutture	Elettrici	Piani
PROGETTO:	Preliv.	Preliminare	Definitivo	Esecutivo	Varie

Studio: Via C. Colloca, 06 70019 TRIGGIANO -BA- tel. 080.4687959

TIMBRI E VISTI